



発行番号：第16A1141号
発行日：平成28年7月21日


品質性能試験報告書

依頼者 スタイルシート

試験名称 建築工事に用防音シートの性能試験

標記試験結果は本報告のとおりであることを証明します。

一般財団法人 建材試験センター
中央試験所長 川 一
埼玉県草加市稲荷5丁目1番20号



品質性能試験報告書

試験名称	建築工事に用防音シートの性能試験									
依頼者	スタイルシート									
試験項目	引張強さ, 引裂強さ									
試験体	一般名称 ¹⁾ ：建築工事に用防音シート 商品名 ¹⁾ ：防音シート(1.0mm) 材質 ¹⁾ ：ポリエステル 寸法：幅1.8m×長さ3.4m×厚さ1.0mm 数量：1枚 備考：搬入された試験体から、建材試験センター職員が試験片を採取し試験に供した。									
	注 ¹⁾ 依頼者提出資料による。									
試験方法	JIS A 8952 (建築工事に用シート) に準じて行った。 なお、引き裂き強さ試験は引張速度 200mm/min で行った。									
試験結果	試験項目		縦				横			
			No.1	No.2	No.3	平均	No.1	No.2	No.3	平均
	引張強さ	引張強さ N	841	871	867	860	802	809	718	776
		伸び mm	49.6	54.0	53.6	—	51.6	51.9	49.9	—
		引張強さ×伸び kN・mm	41.7	47.0	46.5	45.1	41.4	42.0	35.8	39.7
引裂強さ	引裂強さ N	511	520	530	520	377	366	360	368	
	引張強さに対する 引裂強さの割合 %	60				47				
試験期間	平成28年 7月 7日									
担当者	材料グループ 統括リーダー 主任		鈴木 敏夫 志村 重顕 石山 国義 (主担当)							
試験場所	中央試験所									