

防炎製品認定書

防炎協製認第 Y-20-003 号
令和2年6月16日

スタイルシート 殿

公益財団法人日本防炎協会
理事長 鷺坂 長 美



令和2年5月29日付で受け付けました製品等は、審査の結果、
下記のとおり防炎製品と認定します。

記

1. 防炎製品の種類及び商品名

防護用ネット

ラッセルネット

2. 事業所番号

M-3306

3. 製品番号

YR-02007

4. 認定有効期間

令和2年6月16日より令和7年6月15日まで

防災製品性能試験結果通知書
(防護用ネット)

防災協試第 NY-20004 号
令和2年4月8日

スタイルシート 殿

公益財団法人日本防災協会
理事長 鷲坂 長 美



令和2年4月1日付で受付けた試料の試験結果は、下記のとおりですので通知します。

記

防災製品の 種類	防護用ネット	商品名又は銘柄	ラッセルネット
適合区分	適合	試験方法	「防災製品性能試験基準」を適用
素材・混用率 表面加工	ポリエステル100% [防災加工]	材料等の毒性 審査コード	1A-32 2B-6 2B-1 2C-12
組織	ラッセル編	材料等の 製品番号	
織度	1000d×3本	試験結果 通知書番号	
網目の寸法	15mm		
質量(g/m ²)	486g/m ²		
備考			

別記様式第2-8 (その2)

試験結果表 (防護用ネット)

試験結果通知書番号		防災協試第			NY-20004		号
温 水 浸 漬		温水 (50±2℃) 30分処理					
45° メッケルバーナー法				45° コイル法			
測定項目	残炎時間 (秒)	残じん時間 (秒)	炭化面積 (cm ²)	測定項目	接炎回数 (回)		
合格基準	5	20	40	合格基準	3		
試験体No.	以下	以下	以下	試験体No.	以上		
2分加熱	1	0	0	10	1	5	
	2	0	0	0	2	5	
	3	0	0	6	3	5	
着炎後	1	1	1	5	4	5	
	6秒加熱	2	*	*	*	5	5
備考 網目を引き揃えたときの1平方メートル当りの質量 (g/m ²) :					972g/m ²		

注 * は、1分(2分)加熱で着炎が認められたが、着炎後3秒(6秒)加熱では着炎がないことを示す